



11
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

ул. Омская, д. 5, лит. А
Санкт-Петербург, Россия, 197343

20.11.2018 № 03-04\92-2018

Директору СПб ГБОУ СПО
«Политехнический колледж
городского хозяйства»

Малиновскому В.М.

пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А,
Санкт-Петербург, 197373

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района на основании задания прокуратуры Санкт-Петербурга проведена проверка в деятельности СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А, (далее – Учреждение), на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам проведения которой установлено следующее.

К проведению проверки привлечены специалисты ОНДПР Приморского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон), п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 (далее – Правила), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение лаборантской химии).

В нарушение требований п. 1, ч. 2, ст. 1; ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 33.6 Закона, п. 133.6

Санкт-Петербурга
Вх. № 1280
от « 03 12 2018 »

Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в помещении приемной (233 кабинет) расстояние между электросветильником и пожарным извещателем менее 0,5м.

В нарушение требований п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 88, ч. 1, ч. 8 Закона; п. 33 Правил, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свода правил «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» дверь входа в гардеробную не имеет с приспособлениями для самозакрывания (отсутствуют приспособления для самозакрывания); в поэтажных щитовых (2 и 3 этажи) отсутствуют устройства для самозакрывания дверей.

Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства о пожарной безопасности создает опасность для жизни и здоровья людей, способно повлечь нарушение их прав, что является недопустимым.

Вышеуказанные нарушения влекут нарушения прав несовершеннолетних обучающихся на обеспечение безопасности во время пребывания в Учреждении.


Указанные действия свидетельствуют о ненадлежащем соблюдении требований вышеперечисленного законодательства должностными лицами Учреждения, ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей, а также об отсутствии должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление. О дате и времени рассмотрения уведомить прокуратуру района.
2. Принять меры к устраниению указанных нарушений закона и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в допущенных нарушениях работников.
4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течении месяца со дня внесения представления с приложением подтверждающих документов.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



Р.А. Рагимов