



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района**

г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-22-653

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4  
(место составления акта)

12-00  
(время,

26.10.2018

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 25 сентября 2018 года № 2-22-653

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание общеобразовательной организации по  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Политехнический колледж городского хозяйства", юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А; ИНН 7801025747

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 09 ” октября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.  
“ 26 ” октября 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 3 » часа)  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

директор Мещеряков В.В.  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «22» октября 20 18 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Политехнический колледж городского хозяйства"- правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит. А (указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: заключение СПб ФГУ ВНИИПО МЧС России от 08.10.2010 года

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Заполнение дверного проема в помещении лаборатории химии расположенной на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Ответственный по ПБ Иванов А.Н.
2.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до осветительных приборов в кабинете приемной № 233 на втором этаже здания менее 0,5 м	п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6	Ответственный по ПБ Иванов А.Н.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя; проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фото-таблица: составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: да
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-22-653/1/1 от 26.10.2018 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия приказа о назначении директора колледжа
- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
- копия ПТМ на ответственного по ПБ
- копия приказа о противопожарном режиме на 2018-2019 учебный год
- копия протокола о проведении испытаний пожарных лестниц
- копия определения категорий производственных, подсобных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
- копия заключения проведения расчетов индивидуального пожарного риска
- копия акта проверки огнезадерживающих устройств
- копия акта испытаний ВПВ на работоспособность
- копия договора на огнезащитную обработку сцены и занавеса
- копия договора на обслуживание АПС и СОУЭ ООО «КОРУС»
- 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 26 ” октября 20 18 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Исеев А.И. из-за отсутствия

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” октября 20 18 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)