31.10.2018 АКТ ПРОВЕРКИ

Прокуратурой района на основании задания прокуратуры Санкт-Петербурга проведена проверка в деятельности СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 28, лит.А, на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которых выявлены следующие нарушения.

Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение лаборантской химии) (Правила противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ №390 п. 20).

В помещении приемной (233 кабинет) расстояние между электросветильником и пожарным извещателям менее 0,5м (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1; ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6).

Дверь входа в гардеробную не имеет с приспособлениями для самозакрывания (отсутствуют приспособления для самозакрывания) (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; ст. 88, ч. 1, ч. 8; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свода правил «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

В поэтажных щитовых (2 и 3 этажи) отсутствуют устройства для сомозакрывания дверей (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; ст. 89; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Свода правил «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса Е.В. Осипова

с актом ознакомлен

23.11.2018